

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
105	GX-B1451/20-2-24691~24699	2024. 12. 17	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024/11/30</p>
106	GX-B1451/20-2-24672	2024. 12. 17	所检项目合格。	 <p>2024/11/28</p>
107	GX-B1324/21-2-24025~24031	2024. 12. 17	本次共检三相交流电动机7台，7台三相交流电动机所检项目合格。	 <p>2024/11/28</p>

108	GX-B1598/24-2-24290	2024/12/13	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.14%， 小于5%为正常。	
109	GX-B1598/24-2-24291	2024/12/13	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.86%， 小于5%为正常。	

110	GX-B1598/24-2-24292	2024/12/13	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.03%， 小于5%为正常。	
111	GX-B1598/24-2-24293	2024/12/13	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.07%， 小于5%为正常。	

112	GX-B1598/24-2-24294	2024/12/13	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.25%，小于5%为正常。	 <p>2024/11/10</p>
113	GX-B1598/24-2-24295	2024/12/13	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.88%，小于5%为正常。	 <p>2024/11/10</p>
114	GX-B1310/21-2-24373	2024/12/17	符合标准要求。	 <p>2024/11/18</p>

115	GX-B1310/21-2-24374	2024/12/17	符合标准要求。	 <p>2024/11/14</p>
116	GX-B1310/21-2-24375	2024/12/17	符合标准要求。	 <p>2024/11/15</p>
117	GX-B1310/21-2-24376	2024/12/17	符合标准要求。	 <p>2024/11/16</p>

118	GX-B1310/21-2-24377	2024/12/17	符合标准要求。		 2024/11/10	
119	GX-B1310/21-2-24378	2024/12/17	符合标准要求。		 2024/11/10	
120	GX-B1310/21-2-24379	2024/12/17	符合标准要求。		 2024/11/10	

121	GX-B1451/20-2-24528~24532	2024. 12. 19	所检项目合格。	
122	GX-B1451/20-2-24558~24573	2024. 12. 19	所检项目合格。	
123	GX-B1451/20-2-24574~24588	2024. 12. 19	所检项目合格。	

124	GX-B1451/20-2-24589~24590	2024. 12. 19	所检项目合格。	
125	GX-B1451/20-2-24598~24614	2024. 12. 19	所检项目合格。	
126	GX-B1451/20-2-24615~24621	2024. 12. 19	所检项目合格。	

127	GX-B1451/20-2-24664~24665	2024. 12. 19	所检项目合格。	
128	GX-B1451/20-2-24666~24667	2024. 12. 19	所检项目合格。	
129	GX-B1451/20-2-24677~24682	2024. 12. 19	所检项目合格。	

130	GX-B1451/20-2-24700~24712	2024. 12. 19	所检项目合格。	
131	GX-B1310/21-2-24410	2024. 12. 18	符合标准要求。	
132	GX-B1310/21-2-24411	2024. 12. 18	符合标准要求。	

133	GX-B1310/21-2-24412	2024. 12. 18	符合标准要求。		 <small>2024/12/09</small>	
134	GX-B1310/21-2-24413	2024. 12. 18	符合标准要求。		 <small>2024/12/09</small>	
135	GX-B1310/21-2-24414	2024. 12. 18	符合标准要求。		 <small>2024/12/09</small>	

136	GX-B1303/21-2-24009	2024. 12. 21	综合判定：合格。		
137	GX-B1309/21-2-24022	2024. 12. 22	所检项目合格。		
138	GX-B1309/21-2-24019	2024. 12. 22	所检项目合格。		

139	GX-B1309/21-2-24020	2024. 12. 22	所检项目合格。	 <p>2024/11/12</p>	
140	GX-B1309/21-2-24021	2024. 12. 22	所检项目合格。	 <p>2024/11/12</p>	
141	GX-B1500/21-2-24093	2024. 12. 22	综合判定：合格。	 <p>2024-12-21</p>	

142	GX-B1451/20-2-24732~24746	2024. 12. 22	所检项目合格。	 <p>2024/12/20</p>	
143	GX-B1451/20-2-24747	2024. 12. 22	所检项目合格。	 <p>2024/12/20</p>	
144	GX-B1515/22-2-24014	2024/12/20	所检项目合格。	 <p>2024/11/10</p>	

145	GX-B1515/22-2-24015	2024/12/20	所检项目合格。	 2024/11/10
146	GX-B1515/22-2-24021	2024/12/23	所检项目合格。	 2024/11/10