





序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
6	GX-B1310/21-7-24087	2024. 12. 19	符合标准要求。	
7	GX-B1310/21-7-24088	2024. 12. 19	符合标准要求。	

8	GX-B1310/21-7-24089	2024. 12. 19	符合标准要求。	
9	GX-B1404/20-7-24191	2024. 12. 20	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
10	GX-B1404/20-7-24192	2024. 12. 20	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	

11	GX-B1404/20-7-24193	2024. 12. 20	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
12	GX-B1404/20-7-24194	2024. 12. 20	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
13	GX-B1404/20-7-24195	2024. 12. 20	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	

14	GX-B1404/20-7-24196	2024. 12. 20	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
15	GX-B1404/20-7-24197	2024. 12. 20	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
16	GX-B1404/20-7-24198	2024. 12. 20	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	

17	GX-B1404/20-7-24181	2024. 12. 20	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	 <p>2024. 12. 5</p>
18	GX-B1404/20-7-24182	2023. 12. 21	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	 <p>2024. 12. 5</p>
19	GX-B1404/20-7-24183	2023. 12. 21	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	 <p>2024. 12. 5</p>

20	GX-B1404/20-7-24184	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
21	GX-B1404/20-7-24185	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
22	GX-B1404/20-7-24186	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	

23	GX-B1404/20-7-24187	2023. 12. 21	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
24	GX-B1404/20-7-24188	2023. 12. 21	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
25	GX-B1404/20-7-24189	2023. 12. 21	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

26	GX-B1404/20-7-24190	2023. 12. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	 <p>2024. 12. 5</p>
27	GX-B1424/20-7-24023	2024. 12. 23	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格；依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。	 <p>2024. 12. 3</p>
28	GX-B1424/20-7-24024	2024. 12. 23	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格；依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。	 <p>2024. 12. 3</p>